



УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР"
вул. Фабрична, 5, м. Кривий Ріг, 50106, тел. (097) 111 01 31
e-mail: pty7.knvc@ukr.net, <http://www.kr-nvc.edukit.dp.ua>, код ЄДРПОУ 02549581

31.10.2023 № 01-19/700 На № _____ від _____

Міністерство освіти і науки
України

Адміністрація державного професійно-технічного навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр» повідомляє, що у начальному закладі, у квітні 2019 року, виконано обстеження технічного стану несучих та огорожувальних конструкцій, обстеження на предмет доступності для мало мобільних груп населення комплексу будівель та споруд розташованих за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, буд № 5 та м. Кривий Ріг, вул. Каштанова, буд. № 35.

За результатами обстеження затверджені та підписані висновки, відповідальним виконавцем, Кандидатом технічних наук Моторним М.А і керівником робіт, експертом, доктором технічних наук Головка С.І.

Копії висновків та кваліфікаційний сертифікат додаються на 3 (трьох) аркушах.

Директор



Володимир КІСЛІЧЕНКО

ВИСНОВКИ

За результатами обстеження приміщень будівель Державного професійно-технічного навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр» розташованого у м. Кривий Ріг, вул. Фабрична 5, вул. Каштанова 35 на предмет доступності маломобільних груп населення.

1.1 Висновок


- Приміщення будівель навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр», в яких здійснюється навчання фахівців, доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.
- Згідно звіту і висновків приміщення навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр» доступні для маломобільних груп населення та відповідають державним будівельним нормам, правилам і стандартам згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд».
- Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена в місцях, доступних для візуального сприйняття споживачем, а саме біля входу приміщення і в приміщенні.
- Виконано пункт 4.1 ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»: При проектуванні, будівництві нових та реконструкції, реставрації, капітальному ремонті та переоснащенні існуючих житлових та громадських будівель і споруд обов'язковим є забезпечення у повному обсязі вимог **доступності, зручності, інформативності і безпеки**.
- У разі якщо в існуючих житлових та громадських будівлях і спорудах неможливо у повному обсязі забезпечити вимоги доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, з урахуванням думки громадських об'єднань осіб з інвалідністю здійснюється їх **розумне пристосування**.

						04-19.01 -ТЗ	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата		37

1.2 Загальний висновок

- На підставі виконаного обстеження, оцінки технічного стану та фізичного зносу конструкцій приміщень будівель навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр», розташованого у м. Кривий Ріг, вул. Фабрична 5, вул. Каштанова 35
- **Конструкції будівель** - знаходяться в задовільному робочому стані і відповідають категорії II.
- **Експлуатаційна надійність об'єкта** і забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення приміщень навчальних класів та майстерень по підготовці фахівців **виконується**.
- **Приміщення** навчальних класів будівель навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр», вул. Фабрична 5, вул. Каштанова 35 у м. Кривий Ріг - забезпечені вимоги доступності, зручності, інформативності і безпеки.
- Приміщення будівель навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр» **доступні для МГН та підлягають експлуатації**.

Відповідальний виконавець
Старший науковий співробітник


Моторний А.М.

Керівник робіт:
Експерт, доктор технічних наук


Головка С.І.

									Лист
									38
Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	04-19.01 -Т3			



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000904

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Головко Сергій Іванович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від 08.11.2012 № 11, затвердженням президією

Комісії 14.11.2012 № 11-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 14.11 20 12 року
за № 853.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель

і споруд.

Дата видачі 14.11 20 12 року

Голова (виступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

КОПІЯ

